



Search or type web addr



Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूजाईडी संख्या: UPFS/2021/34097/KPN/KANPUR NAGAR/699/CFO

दिनांक: 15-07-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स KENDRIYA VIDYALAYA NO1 (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता KENDRIYA VIDYALAYA NO 1,ARMAPUR ESTATE,KANPUR NAGAR तहसील - SADAR, जिला एरिया

25785.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3510.00 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बंसमेंट की संख्या	ऊंचाई
1	1	0	03.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स KENDRIYA VIDYALAYA NO1 द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्वबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 23-07-2021 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ASRAR HUSSAIN ANSARI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 23-07-2021 से 22-07-2024 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स KENDRIYA VIDYALAYA NO1 अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स KENDRIYA VIDYALAYA NO1 अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : This certificate is issued on the basis of inspection report of concern area FSSO Panki, building construction before Year-2005 if any modification done in building in future prior permission is required from this department. All fire extinguisher must be in working condition all the time and a trained fire safety supervisor should be assigned for these duties. Before next renewal Hose reel with terrace tank and pump must be installed in the educational building.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। उनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-07-2021

स्थान : KANPUR NAGAR

इन्साइनर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(MAHENDER PRATAP SINGH)

[49109D322CA35AADA3955EC0602425325F8E8A649]

23-07-2021